Ofício n.º 033/2022 – CPL Uruçuí, 11 de abril de 2022.

Excelentíssimo Senhor.
Silzo Bezerra da Silva
Prefeito Municipal de Colônia do Gurgueia - PI.

Assunto: *Autorização para aquisição por meio da Adesão à Ata de Registro de Preços n° 104/2021, oriundas do Pregão Presencial 008/2021 da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI.*

Em atenção a solicitação, **AUTORIZAMOS** a Prefeitura Municipal de Colônia do Gurgueia - PI, a aderir à Ata de Registro de Preços n° 104/2021, oriunda do Pregão 008/2021, cujo OBJETO é: **Registro de preço para contratação de empresa especializada visando aquisição e serviços de instalação de luminárias públicas modulares em led, e serviços de retirada de luminárias existentes: de vapor de sódio, de vapor de mercúrio e mistas, em diversas ruas para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI,** vigente de 23/07/2021 a 23/07/2022 - Oriunda do Pregão Presencial n° 008/2021 – SRP, ***no percentual solicitado:***

ITEM	DESCRIÇAO	UND	QNT
01	LUMINÁRIA LED – 120W. LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 120W; COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 20.000 LM, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATTS, COM BASE 3 PINOS; NÃO SERÃO ACEITOS LED COB E/OU LOW POWER; PROTETOR DE SURTO (DPS) COM PROTEÇÃO DE 10KA/10KV; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR IGUAL A 0.95; CORRENTE MÁXIMA THD 10%; TENSÃO NOMINAL DE 220 VAC; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ; CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 PARA BLOCO OPTICO E COMPARTIMENTO DO DRIVER; PINTURA E LENTES COM TRATAMENTO UV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE –25° A 45°C AMBIENTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPAÇÃO, SEM VENTILAÇÃO FORÇADA; CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO MECÂNICO IK08; MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINOSO LM80 COM RELATÓRIO DE TM21 EM L70 DE NO MÍNIMO 80.000 HORAS; TEMPERATURA CORRELATA DE COR (TCC) 5.000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MAIOR/IGUAL A 70; MATERIAL DO CORPO DA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA PRESSÃO, COM PARAFUSOS EM INOX, PREPARADA PARA MONTAGEM EM BRAÇO COM TUBO DE AÇO ENTRE 48MM A 60,3MM.	UND	250

02	LUMINÁRIA LED 150W COM TECNOLOGIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W; COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21.000 LM, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATTS, COM BASE 3 PINOS; NÃO SERÃO ACEITOS LED COB E/OU LOW POWER; PROTETOR DE SURTO (DPS) COM PROTEÇÃO DE 10KA/10KV; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR IGUAL A 0.95; CORRENTE MÁXIMA THD 10%; TENSÃO NOMINAL DE 220 VAC; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ; CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 PARA BLOCO OPTICO E COMPARTIMENTO DO DRIVER; PINTURA E LENTES COM TRATAMENTO UV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE – 25° A 45°C AMBIENTE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ALETAS DE DISSIPAÇÃO, SEM VENTILAÇÃO FORÇADA; CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO MECÂNICO IK08; MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINOSO LM80 COM RELATÓRIO DE TM21 EM L70 DE NO MÍNIMO 80.000 HORAS; TEMPERATURA CORRELATA DE COR (TCC) 5.000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MAIOR/IGUAL A 70; MATERIAL DO CORPO DA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA PRESSÃO, COM PARAFUSOS EM INOX, PREPARADA PARA MONTAGEM EM BRAÇO COM TUBO DE AÇO ENTRE 48MM A 60,3MM.	UND	250
03	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 3.00MT GALVANIZADO À FOGO, 48MM, CURVO COM SAPATA DE 2 FUROS	UND	500
04	PARAFUSO COM PORCAS 16X250. GALVANIZADO	UND	1000
05	RELÉ FOTOELÉTRICO	UND	500
06	CABO FLEXÍVEL 1,5MM. UNIPOLAR DE COBRE ISOLADO ANTICHAMA	MT	4000

Para fins de instrução dos procedimentos da operação de que se cuida, encaminhamos em anexo os documentos abaixo descritos pertinentes aos itens registrados no referido pregão:

I – Ofício de autorização;

II - Termo de Cooperação Técnica;

III – Cópia do Pregão 008-2021, Processo Administrativo 1923-2021;

Em relação a publicação do extrato do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO, este foi publicado no Diário Oficial Dos Municípios do Piauí, com previsão circulação em 13 de abril de 2022.

Importante destacar que a garantia da legalidade das ações subsequentes, derivadas desta autorização, são de responsabilidade das partes envolvidas na relação contratual.

Atenciosamente,

FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO: 05007143391

Assinado digitalmente por FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO: 05007143391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22917962000105, OU=presencial, CN=FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO:05007143391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-11 15:00:26
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.2

Francisco Wagner Pires Coelho
Prefeito Municipal de Uruçuí - PI